

CDV VENTILATION

D CYRILLE
ROFF

*Pose, nettoyage et entretien
de réseau de ventilation*

07 67 55 52 71

cdvconseil.fr

cyrille.droff@cdvconseil.fr



SOMMAIRE

VMC DOUBLE FLUX

- 1. Retour d'expérience** sur les installations posées et contrôlées
- 2. Problèmes rencontrés** (échange avec les installateurs et les clients)
3. Problèmes pour réaliser les entretiens et le **SAV**
4. Les clients et la VMC double flux

1. **Manque d'anticipation** dans l'emplacement

Zone non isolée, centralisation, réservation pour le passage des réseaux

2. **Réservation** pour le réseau secondaire

Longueur de réseau, nombre de gaines, dimensionnement

3. **Emplacement** des bouches

Chambres, distance par rapport aux parois

CDV VENTILATION



RÉSERVATION

CDV VENTILATION



RÉSEAU

CDV VENTILATION



PRISE D'AIR
EXTÉRIEURE

CDV VENTILATION

RÉSEAU PRINCIPAL



CDV VENTILATION



BOUCHE EXTRACTION
CUISINE

1. **Accessibilité de la VMC**
2. **Accessibilité des caissons** de distribution
3. **Réservation** pour enlever l'échangeur

CDV VENTILATION



ACCÈS VMC

1. **Manque de connaissances** de l'installateur
2. Le client **ne connaît pas toujours le principe de fonctionnement** de la VMC
3. **Comportement de l'utilisateur**
4. **L'entretien minimum de la VMC et des bouches**

CDV VENTILATION



FILTRE VMC

CDV VENTILATION



FILTRE DE BOUCHES



CDV VENTILATION

MERCI,
Des questions ?

D CYRILLE
ROFF

